



Certificat

Demandeur: **TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H**
Vorarlberger Allee 38,
1230 Wien
Autriche

Produit: **protection de découplage**

Modèle: **NA003**

À utiliser conformément aux réglementations:

Protection de découplage avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11, pour des systèmes avec un couplage parallèle triphasé dans l'alimentation électrique publique.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 édition 2.1, 01 Septembre 2019 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE RACCORDEMENT D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION DÉCENTRALISÉE FONCTIONNANT EN PARALLÈLE SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Limitations du relais de protection de découplage :

- Le relais de protection de découplage prend en charge les registres d'événements horodatés mais ne prend pas en charge l'enregistrement des valeurs et ne peut donc être utilisé que pour des installations d'une puissance maximale < 250 kVA.
- Le relais de protection de découplage ne surveille pas la composante homopolaire de la tension.

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

Numéro de rapport: 14PP035-19

Numéro de certificat: 19-203-00

Délivré le: 2019-12-17

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
info@primara.net
www.kiwa.de

Raphael Rader
Certification Engineer

