

# Certificat

**Demandeur:** TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H  
Vorarlberger Allee 38  
1230 Wien  
**Autriche**

**Produit:** Dispositif de déconnexion automatique

**Modèle:** NA003

## À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11, pour des systèmes avec un couplage parallèle triphasé dans l'alimentation électrique publique.

## Réglementations et normes appliquées:

### C10/11 – révision 4 juin 2012

Prescriptions techniques spécifiques pour les installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 14PP035-06

**Numéro de  
certificat:** 15-080-01

**Délivré le:** 2015-05-11



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Aufmuth", is positioned above the printed name of the certifier.

**Andreas Aufmuth**  
Certification

