



Certificat

Demandeur: TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H
Vorarlberger Allee 38,
1230 Wien
Autriche

Produit: système de sectionnement automatique

Modèle: NA003

À utiliser conformément aux réglementations:

Système de sectionnement automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11, pour des systèmes avec un couplage parallèle triphasé dans l'alimentation électrique publique.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 édition 2.1, 01 Septembre 2019 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE RACCORDEMENT D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION DÉCENTRALISÉE FONCTIONNANT EN PARALLÈLE SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Limitations du système de sectionnement automatique :

Un moyen de détecter la situation d'îlot (LoM) selon la EN 62116 n'est pas fourni. La détection LoM à l'aide de RoCoF est implémentée

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

Numéro de rapport: 14PP035-19

Numéro de certificat: 19-194-00

Délivré le: 2019-12-17